

排ガス測定値

平成 29年 11月 17日 午前 9時現在

| | | |
|-------|--------------|------------|
| 炉運転状況 | 1号炉 保守点検中 | 2号炉 運転中 |
|-------|--------------|------------|

| 項目 | 測定値 | 測定値 | 排出基準値 |
|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| ばいじん | — mg/m ³ N | 0.0 mg/m ³ N | 10 mg/m ³ N |
| 硫黄酸化物 | — ppm | 11 ppm | 50 ppm |
| 塩化水素 | — ppm | 26 ppm | 50 ppm |
| 窒素酸化物 | — ppm | 31 ppm | 50 ppm |
| 一酸化炭素 | — ppm | 2 ppm | 30 ppm |

| 項目 | 測定値 | 測定値 | 排出基準値 |
|---------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ダイオキシン類 | 0.00000078 ng-TEQ/m ³ N | 0.0032 ng-TEQ/m ³ N | 0.05 ng-TEQ/m ³ N |

※ダイオキシン類測定日 平成29年 7月 28日