

排ガス測定値

平成 30年 1月 19日 午前 9時現在

炉運転状況	1号炉 保守点検中	2号炉 運転中
-------	--------------	------------

項目	測定値	測定値	排出基準値
ばいじん	— mg/m ³ N	0.0 mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	— ppm	6 ppm	50 ppm
塩化水素	— ppm	26 ppm	50 ppm
窒素酸化物	— ppm	31 ppm	50 ppm
一酸化炭素	— ppm	6 ppm	30 ppm

項目	測定値	測定値	排出基準値
ダイオキシン類	0.00000038 ng-TEQ/m ³ N	0.0000002 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N

※ダイオキシン類測定日 平成29年 11月 1日