

排ガス測定値

平成 30年 4月 17日 午前 9時現在

| | | |
|-------|------------|--------------|
| 炉運転状況 | 1号炉 運転中 | 2号炉 保守点検中 |
|-------|------------|--------------|

| 項目 | 測定値 | 測定値 | 排出基準値 |
|-------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| ばいじん | 0.0 mg/m ³ N | — mg/m ³ N | 10 mg/m ³ N |
| 硫黄酸化物 | 14 ppm | — ppm | 50 ppm |
| 塩化水素 | 28 ppm | — ppm | 50 ppm |
| 窒素酸化物 | 31 ppm | — ppm | 50 ppm |
| 一酸化炭素 | 6 ppm | — ppm | 30 ppm |

| 項目 | 測定値 | 測定値 | 排出基準値 |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ダイオキシン類 | 0.00000013 ng-TEQ/m ³ N | 0.00000042 ng-TEQ/m ³ N | 0.05 ng-TEQ/m ³ N |

※ダイオキシン類測定日 平成30年 1月 19日