

排ガス測定値

平成 30年 10月 9日 午前 9時現在

炉運転状況	1号炉 保守点検中	2号炉 保守点検中	点検中のため停止中 (17日迄)
-------	--------------	--------------	---------------------

項目	測定値	測定値	排出基準値
ばいじん	— mg/m ³ N	— mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	— ppm	— ppm	50 ppm
塩化水素	— ppm	— ppm	50 ppm
窒素酸化物	— ppm	— ppm	50 ppm
一酸化炭素	— ppm	— ppm	30 ppm

項目	測定値	測定値	排出基準値
ダイオキシン類	0.0014 ng-TEQ/m ³ N	0.00038 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N

※ダイオキシン類測定日 平成30年 7月 2日