

排ガス測定値

平成30年11月14日 午前9時現在

炉運転状況	1号炉 運転中	2号炉 運転中
-------	------------	------------

項目	測定値	測定値	排出基準値
ばいじん	0.0 mg/m ³ N	0.0 mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	12 ppm	12 ppm	50 ppm
塩化水素	23 ppm	25 ppm	50 ppm
窒素酸化物	32 ppm	33 ppm	50 ppm
一酸化炭素	5 ppm	9 ppm	30 ppm

項目	測定値	測定値	排出基準値
ダイオキシン類	0.0014 ng-TEQ/m ³ N	0.00038 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N

※ダイオキシン類測定日 平成30年7月2日