

# 排ガス測定値

平成 31年 4月 18日 午前9時現在

炉運転状況	1号炉 運転中	2号炉 運転中
-------	------------	------------

項目	測定値	測定値	排出基準値
ばいじん	0.0 mg/m <sup>3</sup> N	0.0 mg/m <sup>3</sup> N	10 mg/m <sup>3</sup> N
硫黄酸化物	12 ppm	11 ppm	50 ppm
塩化水素	25 ppm	26 ppm	50 ppm
窒素酸化物	33 ppm	35 ppm	50 ppm
一酸化炭素	11 ppm	5 ppm	30 ppm

項目	測定値	測定値	排出基準値
ダイオキシン類	0.00013 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.000028 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.05 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N

※ ダイオキシン類測定日 平成 31年 2月 1日