排ガス測定値

1号炉

炉運転状況

項

ダイオキシン類

目

令和 元年 11月 16日 午前9時現在

排出基準値

0.05 ng-TEQ/mN

2号炉

測定値

0.000014 ng-TEQ/mN

	運転中 ————————————————————————————————————	運転中 	
項 目	測定値	測定値	排出基準値
ばいじん	0.0 mg/mlN	0.0 mg/mlN	10 mg/mlN
硫黄酸化物	11 ppm	11 ppm	50 ppm
塩化水素	26 ppm	25 ppm	50 ppm
窒素酸化物	34 ppm	34 ppm	50 ppm
一酸化炭素	9 ppm	10 ppm	30 ppm

※ ダイオキシン類測定日 令和 元年 7月 8日

測定値

0.00013 ng-TEQ/mN