

排ガス測定値

令和 2年 1月 22日 午前9時現在

炉運転状況	1号炉 保守点検中	2号炉 運転中
-------	--------------	------------

項目	測定値	測定値	排出基準値
ばいじん	— mg/m ³ N	0.0 mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	— ppm	9 ppm	50 ppm
塩化水素	— ppm	22 ppm	50 ppm
窒素酸化物	— ppm	31 ppm	50 ppm
一酸化炭素	— ppm	7 ppm	30 ppm

項目	測定値	測定値	排出基準値
ダイオキシン類	0.0000018 ng-TEQ/m ³ N	0.000013 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N

※ ダイオキシン類測定日 令和 元年 11月 8日