

煙突排ガス濃度測定結果(1号炉)

項目	単位	維持管理 基準値	H26.4.28	H26.7.25	H26.11.17	H27.1.30	排出基準
ばいじん	g/m3	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08
硫黄酸化物	ppm	50	13	19	7.3	3.8	730 K値17.5
塩化水素	ppm	50	23	21	12	7	430
窒素酸化物	ppm	50	35	39	50	43	250
一酸化炭素	ppm	30	3	13	26	13	100
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3	0.05	0.0049	0.0012	0.00044	0.0063	1

煙突排ガス濃度測定結果(2号炉)

項目	単位	維持管理 基準値	H26.4.28	H26.7.25	H26.11.17	H27.1.30	排出基準
ばいじん	g/m3	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08
硫黄酸化物	ppm	50	11	18	6.8	9.5	730 K値17.5
塩化水素	ppm	50	19	31	24	15	430
窒素酸化物	ppm	50	36	38	41	30	250
一酸化炭素	ppm	30	4	6	24	5	100
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3	0.05	0.00046	0.00029	0.00054	0.0024	1