

H27年度 煙突ガス濃度測定結果(1号炉)

項目	単位	維持管理 基準値	H27.4.10	H27.7.1	H27.12.26	H28.1.6	排出基準
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08
硫黄酸化物 (SOX)	ppm	50	16	13	6.6	13	730 K値17.5
塩化水素 (HCL)	ppm	50	48	41	14	45	430
窒素酸化物 (NOx)	ppm	50	21	29	24	29	250
一酸化炭素 (CO)	ppm	30	8	10	4	8	100
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.00071	0.00000061	0.044	0.0076	1
水銀	ug/m ³ N以下	50	0.27未満	0.28未満	0.27未満	0.27未満	-(50)

H27年度 煙突ガス濃度測定結果(2号炉)

項目	単位	維持管理 基準値	H27.4.10	H27.7.1	H27.11.4	H28.1.6	排出基準
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08
硫黄酸化物 (SOX)	ppm	50	12	17	9.6	14	730 K値17.5
塩化水素 (HCL)	ppm	50	36	44	29	38	430
窒素酸化物 (NOx)	ppm	50	26	42	18	50	250
一酸化炭素 (CO)	ppm	30	5	12	4	6	100
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.00012	0.00042	0.0044	0.00023	1
水銀	ug/m ³ N以下	50	0.27未満	0.28未満	0.33	0.27未満	-(50)

ug: マイクログラム (mg/1000) -(50)は環境基準がないことを示す。