

平成28年度 煙突ガス濃度測定結果(1号炉)

項目	単位	維持管理 基準値	H28.4.6	H28.7.6	H28.11.2	H29.1.31	排出基準
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08
硫黄酸化物 (SOX)	ppm	50	12	9	9	4	730
塩化水素 (HCL)	ppm	50	22	11	14	9	430
窒素酸化物 (NOx)	ppm	50	30	9	27	22	250
一酸化炭素 (CO)	ppm	30	5	4	11	10	100
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.0010	0.000048	0	0.00014	1
水銀	ug/m ³ N以下	50	0.27未満	0.06未満	0.55未満	0.36未満	-(50)

-(50)は基準値がないことを示しています

平成28年度 煙突ガス濃度測定結果(2号炉)

項目	単位	維持管理 基準値	H28.4.6	H28.7.6	H28.11.2	H29.1.31	排出基準
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08
硫黄酸化物 (SOX)	ppm	50	13	9	9	7	730
塩化水素 (HCL)	ppm	50	23	12	18	11	430
窒素酸化物 (NOx)	ppm	50	32	24	25	29	250
一酸化炭素 (CO)	ppm	30	4	7	4	3	100
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.000039	0.000050	0.00053	0.0022	1
水銀	ug/m ³ N以下	50	0.28未満	0.06未満	0.55未満	0.36未満	-(50)