

平成30年度 煙突ガス濃度測定結果(1号炉)

項目	単位	維持管理 基準値	H30. 4. 2	H30. 7. 2	H30. 11. 28	H31. 2. 25	排出基準
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08
硫黄酸化物 (SOX)	ppm	50	10	8.2	11	10	730
塩化水素 (HCL)	ppm	50	20	17	32	20	430
窒素酸化物 (NOx)	ppm	50	27	4	18	30	250
一酸化炭素 (CO)	ppm	30	29	4	6	5	100
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.0007	0.0014	0.000088	0.00013	1
水銀	ug/m ³ N以下	50	—	0.31	—	0.19	-(50)

※-(50)は基準値がないことを示しています

平成30年度 煙突ガス濃度測定結果(2号炉)

項目	単位	維持管理 基準値	H30. 4. 2	H30. 7. 2	H30. 11. 28	H31. 2. 25	排出基準
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08
硫黄酸化物 (SOX)	ppm	50	1.6	8	11	11	730
塩化水素 (HCL)	ppm	50	3.6	11	24	24	430
窒素酸化物 (NOx)	ppm	50	34	18	33	30	250
一酸化炭素 (CO)	ppm	30	4	3	3	5	100
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.00000042	0.000380	0.0023	0.0000028	1
水銀	ug/m ³ N以下	50	—	0.43	—	0.57	-(50)