

令和5年度 1号炉煙突排ガス濃度測定結果（供用開始11年目）

項目	単位	維持管理 基準値	R5.4.3	R5.8.4	R5.11.2	R6.2.1
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	15	11	4.7	12
塩化水素	ppm	50	18	20	7.1	26
窒素酸化物	ppm	50	34	36	44	31
一酸化炭素	ppm	30	7	2	1 未満	2
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.0000083	0.00011	0.00057	0.000069
水銀	μg/m ³	50	—	0.17	—	3.2

和5年度 2号炉煙突排ガス濃度測定結果（供用開始11年目）

項目	単位	維持管理 基準値	R5.4.3	R5.8.4	R5.11.2	R6.2.1
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	11	7.1	13	11
塩化水素	ppm	50	9.4	22	24	25
窒素酸化物	ppm	50	38	33	36	30
一酸化炭素	ppm	30	1 未満	2	2	4
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.0000049	0.000017	0.0000032	0.000065
水銀	μg/m ³	50	—	0.89	—	1.5