

1号炉煙突排ガス濃度測定結果（供用開始12年目）

項目	単位	維持管理 基準値	R6.5.9	R6.8.2	R6.11.6	R7.2.7
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	27	8.3	8.1	12
塩化水素	ppm	50	16	17	24	23
窒素酸化物	ppm	50	31	40	36	34
一酸化炭素	ppm	30	1	7	2	1
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.000020	0.000026	0.000051	0.000028
水銀	μg/m ³	50	—	0.81	—	0.19

2号炉煙突排ガス濃度測定結果（供用開始12年目）

項目	単位	維持管理 基準値	R6.5.9	R6.8.2	R6.11.6	R7.2.7
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	18	7.6	9.5	11
塩化水素	ppm	50	15	19	29	26
窒素酸化物	ppm	50	27	26	38	33
一酸化炭素	ppm	30	4	3	4	5
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.00057	0.00000055	0.000060	0.000084
水銀	μg/m ³	50	—	2.2	—	0.20