

令和7年度 1号炉煙突排ガス濃度測定結果（供用開始13年目）

項目	単位	維持管理 基準値	R7.5.8	R7.8.4	R7.11.7	R8.2.3
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	12	5.3	12	10
塩化水素	ppm	50	R6.6.3 測定 26	14	30	24
窒素酸化物	ppm	50	26	24	30	24
一酸化炭素	ppm	30	3	3	2	6
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.00058	0.00015	0.0013	0.0088
水銀	μg/m ³	50	—	0.08 未満	—	0.56

令和7年度 2号炉煙突排ガス濃度測定結果（供用開始13年目）

項目	単位	維持管理 基準値	R7.5.9	R7.8.4	R7.11.7	R8.2.3
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	11	5.4	15	9.3
塩化水素	ppm	50	31	9.5	23	22
窒素酸化物	ppm	50	32	26	24	24
一酸化炭素	ppm	30	2	3	3	4
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.00000044	0.000094	0.000052	0.000013
水銀	μg/m ³	50	—	0.20	—	0.61